Wartungsprotokoll

für elector-Korrosionsschutzgeräte

Adresse Objekt

Anrede: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Ansprechpartner: _____

Telefon: _____

Adresse Heizungsbauer

Anrede: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Ansprechpartner: _____

Telefon: _____

elector Typ: XS5 ☐ XS7 ☐ S1 ☐ M25 ☐ L60 ☐ XL130 ☐

Seriennummer des Gerätes: _____ Einbaudatum: _____

Wichtiger Hinweis!
Dieses Dokument unbedingt am Gerät aufbewahren. Es dient dem Wartungsnachweis im Hinblick auf die Funktionsgarantie. Im Rahmen der 5-jährigen Funktionsgarantie muss das elector-Korrosionsschutzgerät regelmäßig nach den Wartungshinweisen TI02/06 oder TI03/12 gewartet werden. Beachten Sie bitte, dass das Gerät bei der Firma elector GmbH innerhalb der 2-jährigen gesetzlichen Gewährleistungsfrist registriert werden muss, damit die Funktionsgarantie greift.

Im Rahmen einer Heizungssanierung muss das Gerät in Abständen von 4 Wochen ab Einbaudatum gespült werden, bis das abgelassene Wasser vollständig klar ist – von grauem sich absetzendem Anodenschlamm abgesehen.

Im normalen Betrieb muss das Gerät 1-mal pro Jahr gewartet werden.

Datum	Sanierung (S) Wartung (W)	Farbe des Wassers	Rückstands-frei ja/nein	Zählerstand, wenn vorhanden	Leitfähigkeit µS/cm	pH-Wert	Auschlag Funktions-anzeige in %	Anoden-tausch ja / nein	Ausführender

...weiter auf Seite 2

Datum	Sanierung (S) Wartung (W)	Farbe des Wassers	Rück-stands-frei ja/nein	Zählerstand, wenn vorhanden	Leitfähigkeit µS/cm	pH-Wert	Auschlag Funktions-anzeige in %	An-oden-tausch ja / nein	Ausführender